АКТ
СЕЗОННОГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: г. Нижнеудинск ул. Знаменская, д. 66 «_01_» Сентября 2026г.

Комиссия в составе:
Представителей управляющей организации
Зам.директора ООО УК «Экспресс» Чурикова С.Н.
Инженер ООО УК «Экспресс» Хорт Т.А.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.
представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
Собственник кв. № 15 Субботина О.В.
произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1955
Материал стен: кирпич
Вид и тип фундамента: бутовый, ленточный
Вид и тип кровли: шиферная, 4-скатная
Число этажей: 2
Количество подъездов: 3
Количество квартир: 18
Общая площадь дома: 1111,35 кв.м.
Общая площадь жилых помещений: 1026,35 кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья): да
Наличие чердака (технического чердака): да

2. Результаты осмотра

Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр		Примечание
				Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	
2	3	4	5	6	7	
Выше отметки чердачного перекрытия						
Кровля						
кровельное покрытие	кв.м.	1150,5	шиферная	удовлетворительно		
желоба	х					
слуховые окна	шт.	3	Дерево/сталь	удовлетворительно		
устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	8	кирпич/железо	удовлетворительно		
наружный водосток	х					
Наружные конструкции и оборудования						
Фундаменты						
цоколь	кв.м.	68	штукатурка	удовлетворительно	Частичный ремонт, окраска	выполнено
отмостки	кв.м.	х		удовлетворительно		
крыльца	шт.	3		удовлетворительно		
Фасад						
подъездные козырьки	шт.	3	Монолит, ж/б, сталь	удовлетворительно		
межпанельные швы	х	Х				
Проемы						

e get a

дверные заполнения	шт.	9	Дерево/сталь	удовлетворительно	Ремонт 3 ед.	выполнено
оконные заполнения	шт.	3		удовлетворительно		
подвальные окна	шт.		дерево	удовлетворительно		
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	4	сталь	удовлетворительно		
Внутренние конструкции и оборудование						
Перекрытия						
подвальные	кв.м.	X	ж/б	удовлетворительно		
чердачные	кв.м.	X	ж/б	удовлетворительно		
Внутренние стены	кв.м.			удовлетворительно		
Тамбурные двери	шт.	3	дерево	удовлетворительно		
Центральное отопление						
отопительные приборы мест общего пользования	шт.	3	радиатор	удовлетворительно		
трубопроводы	пог. м	570,2	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	25	Сталь/латунь	удовлетворительно	Ревизия 25 ед.	выполнено
теплоизоляция трубопроводов	пог. м			удовлетворительно		
Холодное водоснабжение						
трубопроводы	пог. м	247,2	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	1	Сталь/латунь	удовлетворительно		
Система водоотведения						
трубопроводы	пог. м	247,2	ПВХ, чугун	удовлетворительно		
Электрооборудование						
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1		удовлетворительно		
щит распределительный этажный	X			удовлетворительно	Ревизия 7 ед.	выполнено
светильники	шт.	9	светодиодный	удовлетворительно		

Члены комиссии:

Зам.директора ООО УК «Экспресс» _____ Чурикова С.Н.
Инженер ООО УК «Экспресс» _____ Хорт Т.А.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» _____ Болявина Н.И.
Собственник кв. № 15 _____ Субботкина Л.А.

e get a