АКТ
СЕЗОННОГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: г. Нижнеудинск ул. Масловского, д. 38 «01» сентября 2026г.

Комиссия в составе:
Представителей управляющей организации
Зам.директора ООО УК «Экспресс» Чурикова С.Н.
Инженер ООО УК «Экспресс» Хорт Т.А.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.
представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
Собственник кв. № 51 Кузнецов Н.С.
произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1983
Материал стен: кирпич
Вид и тип фундамента: сборные ж/б блоки
Вид и тип кровли: шиферная, 4-скатная
Число этажей: 5
Количество подъездов: 6
Количество квартир: 91
Общая площадь дома: 4692,69 кв.м.
Общая площадь жилых помещений: 4162,69 кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья): да
Наличие чердака (технического чердака): да

2. Результаты осмотра

Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр		Примечание
				Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	
2	3	4	5	6	7	
Выше отметки чердачного перекрытия						
Кровля						
кровельное покрытие	кв.м.	2258,88	шиферная	удовлетворительно		
желоба	пог.м.	178,24	сталь	удовлетворительно		
слуховые окна	шт.	2	Дерево/сталь	удовлетворительно		
устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	20	железо	удовлетворительно		
наружный водосток	пог.м.		сталь	удовлетворительно		
Наружные конструкции и оборудования						
Фундаменты						
цоколь	кв.м.	202	штукатурка	удовлетворительно	Частичный ремонт, окраска	выполнено
отмостки	кв.м.	х	бетон	удовлетворительно	Ремонт 20 м.п.	выполнено
крыльца	шт.	6		удовлетворительно		
Фасад						

e get a

плиты балконов и лоджий	шт.	90	Монолит, ж/б	удовлетворительно		
подъездные козырьки	шт.	6	Монолит, ж/б, сталь	удовлетворительно		
межпанельные швы	пог.м.	X				
Проемы						
дверные заполнения	шт.	15	Дерево/сталь	удовлетворительно		
оконные заполнения	шт.	24		удовлетворительно		
подвальные окна	шт.		дерево	удовлетворительно		
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	7	сталь	удовлетворительно		
Внутренние конструкции и оборудование						
Перекрытия						
подвальные	кв.м.	X	ж/б	удовлетворительно		
чердачные	кв.м.	X	ж/б	удовлетворительно		
Внутренние стены	кв.м.			удовлетворительно		
Тамбурные двери	шт.	6	дерево	удовлетворительно		
Центральное отопление						
отопительные приборы мест общего пользования	шт.	6	радиатор	удовлетворительно		
трубопроводы	пог. м	2909,12	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	55	Сталь/латунь	удовлетворительно	Ревизия 90 ед.	выполнено
теплоизоляция трубопроводов	пог. м			удовлетворительно		
Горячее водоснабжение						
трубопроводы	пог. м	1758,56	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	35	Сталь/латунь	удовлетворительно		
Холодное водоснабжение						
трубопроводы	пог. м	781,28	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	15	Сталь/латунь	удовлетворительно		
Система водоотведения						
трубопроводы	пог. м	781,28	ПВХ, чугун	удовлетворительно		
Электрооборудование						
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1		удовлетворительно		
щит распределительный этажный	шт.	30	металлический	удовлетворительно	Ревизия 31 ед.	выполнено
светильники	шт.	36	светодиодный	удовлетворительно		

Члены комиссии:

Зам.директора ООО УК «Экспресс» _____ Чурикова С.Н.
Инженер ООО УК «Экспресс» _____ Хорт Т.А.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» _____ Болявина Н.И.

Собственник кв. № 51. Кругеров Д.С. _____

e get a